Müüdud elektrivool tarvitusrajoonide järgi:

	1931/32		1932/33		1933/34	
	kwt.	%	kwt.	%	kwt.	%
Tartus . .	2.716.315	80,62	2.729.358	80,46	2.987.657	80,58
Elvas . . .	37.488	1.12	35.165	1.04	33.682	0,91
Maal . . .	81.754	2,43	70.502	2,08	79.959	2,15
Turbat. . .	61.100	2,58	54.020	1,59	47.340	1,28
Viljandis .	472.875	13,25	502.984	14,83	559.015	15,08
Kokku	3.369.532	100,00	3.392.025	100,00	3.707.653	100,00

1931./32. a. jooksul tuli juurde uusi tarvitajaid 951, nii et 1. aprilliks 1932. a. oli elektrijaamal kokku 9.663 konsumenti, neist Tartus 9.356, Elvas — 192 ja mujal — 115 tarvitajat. 1. aprilliks 1933. a. oli voolutarvitajate arv tõusnud 10.760-le, seega juurdekasv 1097 ehk 10,1%; Tartus asus 10.416, Elvas — 216 ja mujal — 128 tarvitajat. 1. apr. 1934 oli 10.661 valgustus- ja 682 tööstusabonenti, suurenemine seega 583 võrra. Abonentidest asus Tartus 10.337, Elvas — 212 ja mujal 112.

Jõujaama auru- ja elektriseadmeis käesolevas ülevaates käsiteldavail aastail mainimisväärseid muudatusi ja täiendusi ette võetud ei ole.

Jaama võimsus on praegu 2250 kw. Võimsuse suurendamise küsimus, mis lükati senini aasta-aastalt kitsaste majandusolude tõttu edasi, kerkis aruandeaasta keskel uuesti ja juba tõsiselt päevakorda. Küsimust kaaluti põhjalikult elektrijaama juhatuses, elektrijaama- ja gaasivabriku-komisjonis ning linnavalitsuses, kus leiti üksmeelselt, et jõujaama senine seisukord, kus koormus pidevalt tõuseb ja seetõttu mõlemad turbiinid sügise- ja talvekuudel, kokku üle poole aasta, paralleelselt töötavad, nii et jõureservid täiesti puuduvad, ei ole normaalne, vaid on otse hädaohtlik mõne masina võimaliku rikke või vigastuse puhul. Samale seisukohale Ulila jõujaama täiendamise küsimuses asus ka E. Tehnikalise Järelevalve Selts, tunnistades jõujaama laiendamise hädavajalikuks. Oktoobrikuul 1933. a. otsustas linnavalitsus asuda elektrijaamale uue, 3000-kilovatilise turbiini tellimisele. Koostati pakkumistingimused ja kuulutati turbiini ostmine välja.

Jaanuarikuul selgusid lõplikud hinnad peale pakkumiste hindamist eriteadlastekomisjonis. Elektrijaama- ja gaasivabriku-komisjon koos linna eelarvekomisjoniga pooldas turbiini tellimise andmist firma A. E. G-le 141 100 kr. eest. Aruandeaasta lõpul jäi küsimus veel lõplikult otsustamata linnavolikogu ja linnavalitsuse vahetuse tõttu.

Elektrimasinate suurim koormus 1930. a. oli 1960 kw, 1931. a. — 1715 kw, 1932. a. 1700 kw ja 1933. a. 1925 kw (6. dets. kell 17.20). Masinate väikseim koormus 1933. a. oli 85 kw (1. mail kell 5). Turbiinidest on 1250-kw-ne töötanud 1933. aasta jooksul 8487,5 tundi, s. o. keskmiselt 23,25 tundi päevas ja 1000-kw-ne turbiin — 1624 tundi, s. o. keskmiselt 4,4 tundi päevas. Teise turbiini töötamisaeg langeb, alates 25. sept. kuni 31. märtsini, peamiselt õhtutundidele ja 1. dets. kuni 15. jaan. — hommiku-tundidele, missugusel ajal jaama koormus ületab esimese turbiini võimsuse.

Tartu II, lk. 155