

Veevärgi magistraali pikkus jooksvais meetrites 1. aprillil:

Torustiku läbi- mõõt mm	1932	1933	1934
200	2407	2407	2553
175	20	20	56
150	742	779	788
100	1823	2765,5	3820
80	363	363	274
75	—	15	121,8
Kokku	5355	6349,5	7612,8

Magistraalitorustikus rikkeid ei olnud: majade ühendustorustikus oli talvel ja kevadel väikesi rikkeid 1931./32. a. 5 juhul, neist 2 juhul peakraani murdumise tagajärjel ja 1932./33. a. 7 juhul, neist 3 peakraani murdumist. 1933./34. a. teostati veepaagi põhjalik puhastus ja pigitamine.

Elektrivoolu tarvitati veepumpamiseks 1931./32. a. 15600 kw, 1932./33. a. 22884 kw, 1933./34. a. 25.590 kw. Ühe kantmeetri vee kohta tuli seega voolu 1931./32. a. 0,474 kwt, 1932./33. a. 0,452 kwt ja 1933./34. a. 0,443 kw.

20. dets. 1929. a. kinnitatud tariifide järgi on vett müüdüd järgmiselt:

m ³ hind sentides	1931/32		1932/33		1933/34	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
40	9555,9	29,1	14820,5	29,3	17654,7	30,6
35	7694,8	23,4	12760,3	25,3	15179,2	26,3
30	4035,8	12,3	5183,1	10,3	5160,5	8,9
25	2237,0	6,8	4265,1	8,4	6543,3	11,3
20	1739,5	5,3	—	—	466,0	0,8
15	7614,5	23,1	5271,0	10,4	4124,0	7,2
12,25	—	—	—	—	200,0	0,3
12	—	—	8245,5	16,3	8409,0	14,6
Kokku	32877,5	100,0	50545,0	100,0	57736,7	100,0

Majaomanikele veevärgi magistraalide ehituskulude arvel võlgneva summa tasumiseks anti 1931./32. a. 2764,1 m³, 1932./33. a. 4957,8 m³ ja 1933./34. a. 6462,5 m³ vett, mis tuleb lugeda veevärgi tulude hulka. 1. aprillil 1932. a. oli sääraseid kohustusi 10 isiku vastu 2563,10 kr., 1. apr. 1933. a. 29 isiku vastu 10537,89 kr. ja 1. apr. 1934. a. 53 isiku vastu 19475,80 kr. suuruses.

Linna veevärgi veetarvitajad.

56.

Consommateurs d'eau.

	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33	1933/34
Eraisikud m ³ — <i>Particuliers</i> m ³	1013,9	7713,3	15702,0	28755,4	31760,8
Vabrikud ja ettevõtted m ³ —					
<i>Usines et entreprises</i> m ³	2032,0	5333,0	3875,0	7947,5	11447,0
Kaitseväge-asutised m ³ — <i>Armée</i> m ³	68,0	264,0	25,5	45,0	73,6
Linna-asutised m ³ — <i>Institutions</i>					
<i>de la Ville</i> m ³	—	4686,0	13275,0	13797,1	14455,3
Üldse vett tarvitatud — <i>Eau</i>					
<i>employée</i>	3113,9	17996,3	32878,5	50545,0	57736,7