Eravalgustuseks tarvitatava gaasi hulga vähenemist tõendab ka abonentide juures ülesseatud gaasimõõtjate arvustik. Viie viimase majandusaasta jooksul on abonentide juurde üles pandud 80 mõõtjat, samal ajal aga maha võetud 110 mõõtjat, 1. aprilliks 1936 jäi abonentide juurde 247 gaasimõõtjat.

Gaasi tarvitasid 1935./36. aastal:

	Valgustuseks	Keetmiseks	Kütteks	Tehn. otstarbeks	Kokku
Ülikool m³	3 647,51	—	—	45 063,84	48 711,35
Seerumi instituut m³	—	42,48	—	3 319,17	3 361,65
Trükikojad m³	—	—	—	38 071,33	38 071,33
Eraisikud m³	1 965,55	13 099,58	3 402,77	33 424,70	51 892,60
Linna asutised m³	404,97	96,28	144,43	600,39	1 246,07

Tänavavalgustamise torustikku pikendati aruande-aastal 16,46 m võrra ja lühendati 13,72 m võrra ning võeti maha üks valgustuspunkt. Aasta lõpul oli peatorude võrgu pikkus 34 047,63 m ja tänavavalgustuspunkte 310.

Tänavavalgustamisel kulus gaasi 187 437,56 m³, selle juures oli üldine põlemistundide arv 987 737,6 ja üks latern põles aastas — 3 186,25 tundi.

Gaasiahjude, aurukatelde, kontori ja laternasüütajate valveruumide kütteks ning sepikojas tarvitati küttematerjali kg:

	1933/34	1934/35	1935/36
Kivisütt	65	—	200
Põlevkivi	214 410	232,700	355 860
Koksi	560 496	479 449	524 026
Turvast	—	—	—
Puid m³	89,60	205	15,4

Gaasi valmistamiseks tarvitati kivisütt ja põlevkivi järgmisel hulgal:

	1933/34	1934/35	1935/36
Kivisütt kg	1 166 108	1 198 417	1 327 851
Põlevkivi kg	139 393	116 912	129 036

Gaasivalmistamise kõrvalproduktid.

Tõrv kg	1933/34	1934/35	1935/36
tagavara	24 270	34 161	36 888
valmistatud	69 415	59 190	65 598
müüdud	59 524	54 963	68 359,5
omatarvitus	—	1 500	980
Koks kg			
tagavara	64 423	41 971	30 708
valmistatud	816 275	838 891	929 493
šlakist	1 792	—	—
müüdud	280 023	370 705	381 114
omatarvitus	560 496	479 449	524 026